

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕПЛО ЗЕМЛИ»

684035, Россия, Камчатский край, п. Термальный, ул. Паратунская д.2
тел/факс. (415 31)3-44-44, тел.: 8 (4152) 46-91-71,
тел: 8 (800) 350-88-98, e-mail: tz41@tz41.ru
ИНН 4105045327 КПП 410501001 ОКПО 26180376

Согласовано
Глава Выстрипского
муниципального округа
В.А. Лдукапов
« 27 » марта 2025 г.

Утверждаю
Генеральный директор
АО «Тепло Земли»
А.А. Бельков
« 27 » марта 2025 г.



РЕГЛАМЕНТ

ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей, служб жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих деятельность на территории

1. Данный регламент предусматривает действие оперативного и дежурного персонала электро-, водо- и теплоснабжающих предприятий, обслуживающих организаций и персонала потребителей при возникновении аварий и инцидентов на источниках теплоснабжения.
2. Схема информирования администрации Эссовского сельского поселения о случившихся авариях, инцидентах в сетях теплоснабжения потребителей:

п/п	Возможные аварии и инциденты	Источник информации	Схема информирования	Время прохождения информации, мин.	Дополнительно привлекаемые подразделения
	Аварийная остановка на насосных станциях	Начальник БГУ П.А. Михайленко т. 8(909)8323919	ЕЦДС 8 (415 42) 2-11-12 Глава администрации В.А. Лдукапов т. 8 (415 42) 2-12-54	10	подразделения теплоснабжающей организации

Отключения от системы теплоснабжения многоквартирных жилых домов, учреждений социальной сферы, если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах - 4 часа и более)	Начальник БПУ И.А. Михайленко т. 8(909)8323919 Дежурный персонал управляющих компаний, учреждений социальной сферы	ЕДДС 8 (415 42) 2-11-12 Глава администрации В.А. Адуканов т. 8 (415 42) 2- 12-54	30	подразделения теплоснабжающей организации, управляющих организаций
Аварийное отключение горячего водоснабжения 2-х и более жилых домов, если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более	Начальник БПУ И.А. Михайленко т. 8(909)8323919 Дежурный персонал и управляющих компаний	ЕДДС 8 (415 42) 2-11-12 Глава администрации В.А. Адуканов т. 8 (415 42) 2-12-54	15	Персонал теплоснабжающей организации и персонал управляющих компаний
Пожары в производственных зданиях (насосных станциях)	Начальник БПУ И.А. Михайленко т. 8(909)8323919	Пожарная часть 01 ЕДДС 8 (415 42) 2-11-12 Глава администрации В.А. Адуканов т. 8 (415 42) 2-12-54	5	Пожарная часть
Возникновение технологических нарушений в жизнеобеспечении населения и потребителей возникши в результате сильных ветров, ураганов, снежных заносов.	Начальник БПУ И.А. Михайленко т. 8(909)8323919	ЕДДС 8 (415 42) 2-11-12 Глава администрации В.А. Адуканов т. 8 (415 42) 2-12-54	30	Подразделения теплоснабжающей организации

3. Персонал теплоснабжающих предприятий, при ликвидации аварий и инцидентов руководствуется утвержденными локальными инструкциями и регламентами проведения аварийных работ. Вмешательство в действия персонала органам местного самоуправления не допускается.

4. Решение о привлечении к производству работ по ликвидации аварийных ситуаций дополнительных сил и средств может быть принято Администрацией по согласованию с руководством АО «Тепло Земли».

По окончании ликвидации аварийной ситуации, устранения инцидента руководитель теплоснабжающих предприятий в течение трех часов передает в ЕДДС тел. 8 (415 42) 2-11-12, Главе Быстринского муниципального округа В.А. Адуканову тел. 8 (41542) 2-12-54 уточненную информацию о выявленных причинах возникновения аварийной ситуации, принятых мерах по обеспечению надежности схемы обеспечения потребителей в послеварийном режиме.

Главный инженер



Д.Г. Мингалов